

Emmissionswerte für den Gläsernen Schornstein									BMKW Wicker	
KW	Grenzwerte		Tagesmittelwerte						Bezeichnungen im Klartext	
8			22.02.10	23.02.10	24.02.10	25.02.10	26.02.10	27.02.10		28.02.10
			Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa		So
Staub	mg/Nm ³	5	Inspektion	Inspektion	Inspektion	Inspektion	Inspektion	Inspektion	Inspektion	Staub
CO	mg/Nm ³	50								Kohlenmonoxid
Cges	mg/Nm ³	10								Kohlenwasserstoff gesamt
HCL	mg/Nm ³	10								HCL= Salzsäure (richtiger=CL=Chloride)
SO2	mg/Nm ³	50								Schwefeldioxid
NO(x)	mg/Nm ³	200								Stickoxide
Hg	µg/Nm ³	25								Quecksilber

Emmissionswerte für den Gläsernen Schornstein									BMKW Wicker	
KW	Grenzwerte		Tagesmittelwerte						Bezeichnungen im Klartext	
9			01.03.10	02.03.10	03.03.10	04.03.10	05.03.10	06.03.10		07.03.10
			Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa		So
Staub	mg/Nm ³	5	Inspektion	Inspektion	0,01	0,05	0,07	0,05	0,04	Staub
CO	mg/Nm ³	50			24,53	24,44	22,76	21,86	17,04	Kohlenmonoxid
Cges	mg/Nm ³	10			0,50	0,51	0,50	0,42	0,37	Kohlenwasserstoff gesamt
HCL	mg/Nm ³	10			6,31	3,88	3,54	2,68	3,11	HCL= Salzsäure (richtiger=CL=Chloride)
SO2	mg/Nm ³	50			39,17	37,70	42,26	42,91	42,86	Schwefeldioxid
NO(x)	mg/Nm ³	200			172,56	174,26	170,79	155,80	174,76	Stickoxide
Hg	µg/Nm ³	25			1,45	1,07	0,88	0,97	0,98	Quecksilber